Trinkwasserhärten

Am 05.10.2026 wurde das Trinkwasser in den Ortsnetzen durch das Trinkwasserlabor SGS Analytics Germany GmbH, Lahr auf die Parameter Wasserhärte, Calcium, Magnesium und Base- und Säurekapazität untersucht.

Gemäß § 9 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz veröffentlichen wir hiermit die Werte zu den Wasserhärten, sowie die weiteren Untersuchungswerte.

Paramter	Einheit	Messwerte Ortsnetz		
		Diersburg	Hofweier	Niederschopfheim
Gesamthärte (als CaO)	mmol/l	1,3	1,89	1,92
Härtebereich § 9 WRMG		weich	mittel	mittel
Gesamthärte	**dH**	**7,3**	**10,6**	**10,7**
Basekapazität bis pH 8,2 (KB 8,2)	mmol/l	0,1	0,15	0,1
Säurekapazität bis pH 4,3 (KS 4,3)	mmol/l	2,27	3,3	3,3
Calcium	mg/l	41	64	61
Magnesium	mg/l	7	9,9	9,8